

PROTOKOL O POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY PVZ-652/13

Výrobce:

DELTA SVRATKA s.r.o.

Partyzánská 411

592 02 Svratka

IČ: 15 05 06 11

Výrobek:

**DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ PREFABRIKOVANÉ STAVEBNÍ SESTAVY -
Konstrukce pro nebytové účely: zahradní domky, nářad'ové domky,
rekreační chatky, zahradní altány, prodejní stánky, garážové přístřešky,
pergoly, ostatní dřevostavby obdobného typu**

Datum: 2014-02-04

Počet stran: 2

Z toho příloh:

Počet výtisků: 2 výtisk č. 1 : výrobce; výtisk č. 2 : archiv AO

Výtisk číslo: 1

Tento protokol ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydán.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas autorizované osoby, která ho vydala. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.



Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Autorizované osoby č. 222

1. ÚDAJE O VÝROBKU

Dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy pro nebytové účely. Dílce a sestavy jsou vyráběny předem ve výrobě, jako přířezy nebo prefabrikované konstrukční sestavy, které mohou být doplněny dalšími materiály na staveništi.

2. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH POSOUZENÍ

P.č.	Posuzovaná vlastnost	Požadavek	Výsledek	Hodnocení	
1.	tolerance rozměrů	tloušťka a šířka <100	-1 mm +3 mm	max. +2,1 ¹⁾	vyhovuje
		tloušťka a šířka >100	-2 mm +4 mm	max. +1,2 ¹⁾	
		Délka	- záporná úchylna není povolena	+1,4	
2.	vlhkost	ČSN 73 1702, ČSN EN 1995-1-1, čl.3.1.5	18,7 % ¹⁾	vyhovuje	
3.	jakost dřeva	ČSN EN 1995-1-1 čl. 3.2.1	S 10	vyhovuje	
4.	spolehlivost konstrukce	ČSN 73 1702 ČSN EN 1995-1-1, čl.2.3.2 a 2.3.4	výpočet	vyhovuje	
5.	stupeň hořlavosti (reakce na oheň)	ČSN EN 13 501-1 kap.10 a kap.11	D-S2, d0 – OSB D-S2, d0 – rostlé dřevo ²⁾	vyhovuje	

¹⁾ posouzeno v rámci SRV

²⁾ dle rozhodnutí komise 2003/43/ES není nutno provádět zkoušku u mas. dřeva, je možno použít deklarovaných hodnot

3. ZÁVĚR

Výrobek " Dřevěné prefabrikované stavební sestavy – konstrukce pro nebytové účely" **splňuje** požadavky stanovené STO 652/13.

Zpracovala: Ing. Jitka Beránková, Ph.D.